

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ



Министерство образования и науки Республики Ингушетия
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная Гимназия № 1 г. Карабулак»

Россия 386230 г. Карабулак, ул. Фрунзе, 31, тел./факс. 8(8734)44-40-61 E-mail: gimnaziya@mail.ru

№ 2321 от « 9 » 09 2022 г.

Врио главы городского округа
Карабулак
И.А. Мальсагову

Уважаемый Иналук Ахметович!

На ваше письмо от 10.08.2022 г. № б/н администрация ГБОУ «Гимназия № 1 г. Карабулак» сообщает следующее.

Основной причиной выявленных нарушений является отсутствие финансирования Министерством образования и науки РИ.


Администрацией гимназии неоднократно направлялись письма в Министерство образования и науки РИ (Приложение № 1) с просьбой о выделении финансирования на приобретение накопителя (жесткий диск) необходимой емкости (памяти) для осуществления непрерывного видеонаблюдения за состоянием обстановки на всей территории объекта, архивирование и хранение данных на протяжении всего месяца, а также для привлечения сотрудников частных охранных организаций для осуществления контрольных функций по обеспечению соответствующего пропускного режима.

В настоящее время проведены дополнительные учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности гимназии, а также заведен журнал проверки кнопки вызова тревожных сил для поддержания их в исправном состоянии. Также сообщаем, что ответственным за антитеррористическую защищенность гимназии Чапановым И.А. заведен лист ознакомления о проведении инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта с работниками гимназии.

По результатам рассмотрения вышеуказанного представления администрация гимназии обязуется предпринять меры по устранению причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности работников и учащихся гимназии, посредством повторного направления писем с просьбой о выделении денежных средств в Министерство образования и науки РИ.

Приложение на 1 л.:

1. Копии писем направленных в Министерство образования и науки РИ.



Директор

Л.Х. Бокова

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ



ГІАЛГІАЙ РЕСПУБЛИКА

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Г. КАРАБУЛАК»

ул.Промысловая,2/2, г.Карабулак, 386231, тел. 8(8734) 44-41-56; факс 44-46-81; e-mail: atk.karabulak@mail.ru

№ _____
от _____

Директору ГБОУ
«Гимназия № 1 г.Карабулак»
Л.Х. Боковой

Уважаемая Лилия Хусейновна!

Направляем Вам копию акта комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности образовательного учреждения ГБОУ «Гимназия № 1 г.Карабулак» от 10 августа 2022 г. для ознакомления и устранения выявленных нарушений.

О принятых мерах прошу информировать до 10 сентября 2022 года.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Врио Главы городского округа

И.А. Мальсагов

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

ГБОУ «Гимназия № 1 г.Карабулак»
(наименование учебного заведения)

Состав комиссии по обследованию:

Председатель комиссии:

Мальсагов Т.Р. – помощник Главы г.Карабулак (секретарь АТК).

Члены комиссии:

Нурузов А.А. – инспектор группы организации охраны объектов подлежащих обязательной охране ОВО по г. Карабулак;

Татуев Т.К. – сотрудник отделения УФСБ России по РИ в г. Карабулак;

Султыгов М.Т. – заместитель начальника ПСЧ №4 1 ПСО ФПС ГПС МЧС России по РИ;

Мержоев А.Д. – заместитель начальника полиции по ООП ОМВД России по РИ в г.Карабулак.

Раздел 1. Общие сведения:

1.1 Адрес места расположения объекта образования:

РИ, г. Карабулак, ул. Фрунзе, д. 31

1.2 Информация о собственнике/правообладателе объекта образования:

Бокова Э.И., тел. 8(8732) 22-24-57

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3 Краткая характеристика объекта образования:

Фасадная сторона расположена параллельно по отношению к ул. Фрунзе (ориентир северо-восток). С правой северо-западной стороны (если смотреть на фасад гимназии) по длине забора находится Детская развивающая студия сад «Карапуз Академия», с левой юго-восточной стороны (если смотреть на фасад гимназии) по длине забора находится Медико-технологический колледж, со всех других сторон жилой сектор. Общая площадь объекта – 32000 кв. м. ГБОУ «Гимназия № 1 г. Карабулак» представляет собой трёхэтажное здание. Здание имеет 11 эвакуационных выхода для людей и 3 въезда для транспорта.

1.4 Наличие рядом с объектом образования критически важных и потенциально опасных объектов:

Газовая котельная на территории объекта, наружный газопровод, канализационные люки и уличные пожарные гидранты.

1.5 Расчетное количество возможного максимального одновременного пребывания людей:
800 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта образования техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения имеется

(имеется/отсутствует)

2.1.1 Количество видеокамер 16, из них находится в исправном состоянии 16

2.1.2 Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:

не выводится

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

2.1.3 Хранение видеoinформации

осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

2.1.4 Срок хранения видеoinформации составляет 7 дней

2.1.5 Зона охвата видеонаблюдения

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией

имеется

(имеется / отсутствует)

2.2.1 Краткая характеристика: Объект оснащен автоматической пожарной сигнализацией прибор приёмно-контрольной «Гранит 24» и системой оповещения и управления эвакуацией «Соната – К».

2.3. Система освещения

имеется

(имеется / отсутствует)

2.3.1. Краткая характеристика: Объект имеет освещение в виде шарообразных фонарей освещения по периметру в количестве 40 шт., 2 светодиодных прожектора Novotech Armin.

2.3.2. Достаточность освещения объекта образования

достаточное

(достаточное / недостаточное)

2.4. Система экстренного вызова наряда полиции

имеется

(имеется/отсутствует)

2.4.1. Система экстренного вызова полиции

находится в рабочем состоянии

(находится в рабочем/не рабочем состоянии)

2.4.2. Количество кнопок/радиобрелоков, инициирующих сигнал тревоги

одна кнопка

2.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного тревожная кнопка вызова группы быстрого реагирования имеется, выведена на пульт ОВО по г. Карабулак филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по РИ»

(наименование подразделения органов внутренних дел, частной организации, службы безопасности)

2.5. Охранная сигнализация

отсутствует

(имеется/отсутствует)

2.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного

=

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

2.6. Пожарная сигнализация

имеется

(имеется/отсутствует)

2.7. Средства телефонной связи

имеется

(имеются/отсутствуют)

2.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера отсутствует

2.8. Ограждение объекта образования

имеется

(имеется/отсутствует)

2.8.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению

797 м.

2.8.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: высота металлического ограждения составляет менее 2 м.

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

2.9 Металлоискатели:

имеется

2.9.1 из них стационарные

1

в том числе

в рабочем состоянии 1

(в рабочем/ не в рабочем состоянии)

2.9.2 ручные

в том числе

(в рабочем/ не в рабочем состоянии)

Раздел 3. Организация физической охраны объекта образования:

3.1. Физическая охрана объекта образования

осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1. Физическая охрана осуществляется

сторожем

(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,

вахтером с указанием наименования частной охранной организации, службой безопасности)

3.1.2. Режим осуществления физической охраны:

круглосуточная охрана

(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)

3.1.3. Пропускной режим

обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт)

1

(по штату /фактическое)

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей. инструкций

проводится

(проводится/не проводится)

3.1.6. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности назначено
(назначено/не назначено)

Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) назначено приказом директора ГБОУ «Гимназия № 1» - Чапанов И.М.
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, Ф.И.О. ответственного лица)
(дата проведения обследования/ранее не проводилось)

Раздел 4. Выводы межведомственной комиссии: 4.1

Объект способен противостоять совершению террористических актов и иных противоправных действий. Вместе с тем, имеются недостатки антитеррористической защищенности объекта, а именно, не соответствует Постановлению Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006.
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)


4.2 Предложения межведомственной комиссии:

- Провести дополнительные учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) (п. 24 «а»);
- Необходимо провести дополнительное обучение работников объекта (территории) действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта (п. 21 «в»);
- Необходимо провести дополнительные учения, тренировки по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении (п. 21 «г»);
- Необходимо провести дополнительные занятия с работниками объекта по минимизации морально-психологических последствий совершения террористического акта (п. 21. «е»);
- Привести в соответствие систему видеонаблюдения в целях обеспечения непрерывного видеонаблюдения уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), обеспечить архивирование и хранение данных в течение одного месяца (п. 30);
- Заключить договор с ЧОП либо с ОВО ФГКУ «УВО ВНГ России по РИ» на круглосуточную охрану объекта (п. 25 «б»);
- Установить систему электронного пропуска для обучающихся и работников школы;
- Обеспечить в исправном состоянии источник резервного электроснабжения на постоянной основе;
- Установить турникет на посту охраны;
- Внести корректировку в план эвакуации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2010 г. № 390 «О противопожарном режиме» и (п. 24 «б») Требований;
- Завести журнал проверки кнопки вызова тревожных сил для поддержания их в исправном состоянии (п. 24 «г»).
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

Сроки исполнения мероприятий до «10» сентября 2022 г.
Составлен: «10» августа 2022 г.


Председатель комиссии:

Т.Р. Мальсагов




Члены комиссии:


А.А. Наурузов




Т.К. Татуев




М.Т. Султыгов



А.Д. Мержоев



Копию акта получил:

 Имам Мус Магомедов

(представитель учебного заведения)